

正誤表

2021年2月13日

2021年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	学科
教材	中間テスト【計画】【環境・設備】解答解説

日付	頁	誤	正
2/13	環境・設備 P16	[No. 9] 肢4 文末 <u>冷房・暖房のいずれにおいても、居住域での垂直温度差が生じやすい。</u>	<u>暖房時には床面から温風が吹き出されるため、居住域での垂直温度差は生じにくい</u> が、 <u>冷房時には床面から冷風が吹き出されるため、居住域での垂直温度差が生じやすい。</u> なお、 <u>垂直温度差は、上下温度差ともいい、床付近が低温、天井付近が高温となる現象をいう。</u>

お手数をおかけして申し訳ありません。
以上のとおり、訂正をお願いいたします。