

正誤表

2022年2月12日

2022年目標 TAC建築士講座

級	一級
講義	学科
科目	計画
教材	テキスト

日付	頁	誤	正
2/12	テキスト P138 20行目	③と同じ。	②と同じ。
	テキスト P138 右欄30行目	問題1、2 誤	問題1 誤 問題2 正

級	一級
講義	学科
科目	環境
教材	テキスト・問題集

日付	頁	誤	正
2/12	テキスト P256 39行目	(③バスダクト配線方式) また、負荷の増設には対応しにくい。	また、プラグの差し込みにより配線の分岐が可能であり、負荷の増設に対応しやすい。
	問題集 P327 肢1解説	(4行目) また、負荷の増設には対応しにくい。	また、プラグの差し込みにより配線の分岐が可能であり、負荷の増設に対応しやすい。
	問題集 P336 肢3解説	(5行目) また、負荷の増設には対応しにくい。	また、プラグの差し込みにより配線の分岐が可能であり、負荷の増設に対応しやすい。

以上のとおり、訂正をお願いいたします。